



# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

## ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΤΡΑ 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Υ.Α.Σ.

Κωδ. Α Α.....

A 149081

ΠΑΡΜΕΔ

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ**

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

**Α. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Περιφέρεια  
Νομαρχία

.....

Δήμος / Δ.Δ. ....

Οδός: .....

Τοπ. Κοινότητα

Περιοχή: .....

Αριθ. : .....

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

X:	.....
Y:	.....

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Επώνυμο: .....

Όνομα: .....

Πατρώνυμο: .....

Τηλ. : .....

**Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Αριθμ. Ορόφων: ..... Αριθμ. Διαμερ. : ..... Υπόγειο: ..... Χρόνος Κατασκευής: .....

Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο  Αρ. Παρακλις ΔΕΗ

**Είδος φέροντος οργανισμού :**

Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος

Μικτή Κατασκευή

Φέρουσα Τοιχοποιία

Άλλο (περιγραφή)

**Χρήση / εις :**

Κατοικία σε χρήση

Επαγγελματικός χώρος

Σχολείο

Άλλο (περιγραφή)

Κατοικία εγκαταλελειμένη

Βιοτεχνία / Βιομηχανικό κτίριο

Εκκλησία

Σταύλος / Αποθήκη

Δημόσια Υπηρεσία

Ξενοδοχείο

**Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Έλεγχος εξωτερικά μόνο

Έλεγχος εσωτερικά και   
εξωτερικά

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

**ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ**

Κτίριο κατάλληλο για χρήση

**ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ**

Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανελέγχος)

Απαιτείται υποστύλωση του κτιρίου

Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

**ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ**

Από 149081 έως 149100

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο <b>Κατάλληλο</b> για χρήση  <b>(ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)</b>	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής.</li><li>• Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους.</li><li>• Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του <b>φέροντα οργανισμού</b> από οπλισμένο σκυρόδεμα.</li><li>• Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε <b>φέρουσα τοιχοποιία</b> που δεν είναι σε μεγάλη έκταση.</li></ul>

Κτίριο  
ακατάλληλο  
για χρήση

**(ΜΗ  
ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)**

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που :

- α) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευθεί η χρήση τους
- β) έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί
- γ) για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία.

Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθαίρεση επικρεμάμενων στοιχείων όψεων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μετά την καθαίρεση των στοιχείων αυτών θα διενεργείται ο επανέλεγχος.

**Ο επανέλεγχος των κτιρίων κατά το δευτεροβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο θα διενεργείται από επιτροπή Μηχανικών.**

**Μέχρι τότε απαγορεύεται η χρήση τους.**

Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.

- Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου.
- Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις και η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο.
- Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.
- Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση.
- Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης.
- Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους.
- Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής.
- Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης.
- Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές.
- Βλάβες ή και μερική αστοχία σε καμινάδες, σοφίτες, στηθαία.
- Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.



Κωδ. Α Α.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Υ.Α.Σ.

A 113961

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ**  
(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

**Α. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Νομαρχία .....

Δήμος / Δ.Δ. ....

Οδός: .....

Περιοχή: .....

Αριθ. : ..... Τ.Κ. : .....

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

X:	
Y:	

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Επώνυμο: .....

Όνομα: .....

Πατρώνυμο: .....

Τηλ. : .....

**Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Αριθμ. Ορόφων: ..... Αριθμ. Διαμερ. : ..... Pilotis: ..... Υπόγειο: ..... Χρόνος Κατασκευής: .....

Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο

**Είδος φέροντος οργανισμού :**

- Σκελετός οπλισμένου ακυροδέματος
- Φέρουσα Τοιχοποιία

- Μικτή Κατασκευή
- Άλλο (περιγραφή)

**Χρήση / εις :**

- Κατοικία σε χρήση
- Κατοικία εγκαταλελειμένη
- Σταύλος / Αποθήκη
- Επαγγελματικός χώρος
- Βιοτεχνία / Βιομηχανικό κτίριο
- Άλλο (περιγραφή)

- Σχολείο
- Εκκλησία
- Δημόσια Υπηρεσία
- Ξενοδοχείο

**Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

**Κτίριο κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ)**

Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται.

**Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)**

Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί. Απαιτείται έκδοση άδειας επισκευής.

**Κτίριο επικίνδυνο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ)**

Το κτίριο ή τμήματά του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά. Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών.

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει:

για το σύνολο του κτιρίου:

για τμήμα του κτιρίου:

Αριθμός νοικοκυριών που μένουν άστεγα :

**Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Απαιτείται να εμποδιστεί η πρόσβαση στις εξής περιοχές .....

Απαιτείται άμεση υποσύλωση του κτιρίου .....

Πρέπει να κατεδαφιστούν ή να απομακρυνθούν τα εξής στοιχεία .....

**ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
<p style="text-align: center;">Κτίριο <b>Κατάλληλο</b> για χρήση  <b>(ΠΡΑΣΙΝΟ)</b></p>	<p>Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής.</li> <li>• Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους.</li> <li>• Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του <b>φέροντα οργανισμού</b> από οπλισμένο σκυρόδεμα.</li> <li>• Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε <b>φέρουσα τοιχοποιία</b> που δεν είναι σε μεγάλη έκταση (π.χ. υπέρθυρα κλπ.).</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Κτίριο <b>προσωρινά</b> <b>ακατάλληλο</b> για χρήση  <b>(ΚΙΤΡΙΝΟ)</b></p>	<p>Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθαίρεση επικρεμάμενων στοιχείων όψεων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου.</p> <p><b>Μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών απαγορεύεται η χρήση τους.</b></p> <p>Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση.</li> <li>• Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.</li> <li>• Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης.</li> <li>• Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους.</li> <li>• Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής.</li> <li>• Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης.</li> <li>• Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές.</li> <li>• Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων.</li> </ul>

Κτίριο  
Επικίνδυνο  
για χρήση  
**(ΚΟΚΚΙΝΟ)**

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευθεί η χρήση τους. Απαιτείται να ληφθούν αμέσως μέτρα ασφαλείας, όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευθεί κατάλληλα η πρόσβαση. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου.

- Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου.
- Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις
- Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσάθρωση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές.
- Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

- ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΟΦΟΙ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΠ), Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ.

- ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΕΙΤΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ Ή ΚΙΤΡΙΝΟ + ή Χ

- ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΚ).

- ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



- ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15-20 ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ. ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ.
- ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΟΦΟΙ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ, ΧΩΡΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΛΠ), ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΤΕΓΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

- **ΠΡΑΣΙΝΑ** (ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ) - ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΑΔΕΛΤΑ
- **ΚΙΤΡΙΝΑ** (ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) - ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΑΔΕΛΤΑ
- **ΚΟΚΚΙΝΑ** (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΕΕΚ) - ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑΔΕΛΤΑ

- ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΕΕΚ. ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
- ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΚΙΤΡΙΝΟ **ΟΦΕΙΛΕΙ** ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ.