

ΕΡΩΤΗΣΗ Μ1

Σε διώροφο κτίσμα του 1956 διαπιστώθηκε έντονη διάβρωση οπλισμού. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το φαινόμενο? Υπάρχει κάποιο σχετικό σύγγραμμα?

Για «απλές» διαβρώσεις οπλισμών, όταν δηλαδή δεν έχει μειωθεί η αρχική διατομή πάνω από (π.χ.) 5%, μπορείτε να κάνετε μια επισκευή με υλικά που προσφέρονται στην αγορά, από επώνυμες εταιρίες που εξειδικεύονται στο αντικείμενο.

Για την διαδικασία εφαρμογής συμβουλευτείτε τις ΕΤΕΠ (π.χ. έχει εφαρμογή η 1501-14-01-04-00 άλλα πιθανότατα υπάρχουν και άλλες σχετικές που θα βρείτε στο κείμενο και θα τις χρειαστείτε). Οι ΕΤΕΠ είναι αναρτημένες στο www.episkeves.civil.upatras.gr Όμως πιθανόν να πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες ανάλογα με την συνολική εικόνα της σημερινής κατάστασης του κτίσματος (η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να άφορα τον ασθενή και όχι την ασθένεια).